

Российская Федерация  
Свердловская область  
Тавдинский городской округ  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 4 общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением социально – личностного развития детей  
623950 г.Тавда, ул. Красногвардейская,120, телефон (34360) 5 – 13 – 59, e-mail: dou400@mail.ru  
ОГРН 1026601903547 ИНН6634007416 КПП 663401001 Л/сч. 03906300190


**ОТЧЕТ**  
**об исполнении предписания об устранении нарушений**

МКДОУ детский сад № 4, рассмотрев предписание ГУ МЧС России по Свердловской области ОНД Тавдинского городского округа от 29 января 2014 г. № 2/1/2 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверки) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом, от 21.12.1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия до марта 2014 г.:

Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
1. Помещения медицинского кабинета укомплектовать дымовыми пожарными извещателями в полном объеме	Помещение медицинского кабинета укомплектовано дымовыми извещателями 21 марта 2014 года
2. Ковровые дорожки и коврики на путях эвакуации (ковровые дорожки в общих коридорах, коврики в тамбурах эвакуационных выходов) не прикреплены к полу	Ковровые дорожки и коврики на путях эвакуации были прикреплены 31 января 2014 г.
3. Двери эвакуационного выхода в средней группе на первом этаже выполнять открывающимися по направлению выхода из здания	Финуправление ТГО произвела оплату 04 апреля 2014 г., поэтому двери эвакуационного выхода в средней группе на первом этаже установлены 11 апреля 2014 г.

Заведующая

  
подпись

Т.К. Морозова